

Demandez,
je viens de faire



Urgent

L'inventaire des Poteaux existants pour la voirie

00028729 023031



Technocentre – Direction Technique

Si vous trouvez concours



MAIRIE D'AUSSAC-VADALLE
MONSIEUR GÉRARD LIOT
61 RUE DE LA REPUBLIQUE
16560 AUSSAC-VADALLE

Pont-à-Mousson, le 24 avril 2023

Objet : Incidents possibles sur poteaux d'incendie renversables de marque PAM (2003-2013)

Madame, Monsieur,

Nous portons à votre connaissance des risques d'incidents affectant certains poteaux d'incendie renversables de marque PAM.

Ces incidents pouvant déboucher sur l'éjection de l'arbre de manœuvre, sont susceptibles de compromettre le fonctionnement de l'hydrant et/ou, dans le pire des cas, d'engendrer un accident corporel.

Pour rappel, les poteaux concernés sont les **poteaux de type renversable C9+, ATLAS+, Elancio, Hermes+ DN 80 et 100, fabriqués entre Juin 2003 et Octobre 2013, et équipés d'un arbre monobloc.** Les modèles de poteaux renversables produits avant et après cette période ne sont pas concernés.

L'objectif est de procéder, à titre gracieux, au reconditionnement en place de ces poteaux, lorsqu'ils auront été localisés.

Les poteaux étant vendus le plus souvent à travers une chaîne d'intermédiaires, nous ne sommes pas en mesure de les trouver sans votre aide, que nous sollicitons.

Il se peut que les poteaux dont vous avez la charge aient déjà été reconditionnés suite au courrier d'alerte que nous avions adressé aux collectivités, en mars 2015. Dans ce cas précis, votre territoire ne serait pas concerné par cette relance, sauf à nous communiquer la liste des poteaux qui auraient déjà fait l'objet du correctif.

Dans le cas contraire, nous avons mis en place pour vous accompagner dans cette campagne de reconditionnements, un site ressource <https://www.pam-hydrants-rv.pro> où figure l'ensemble des informations opérationnelles, auxquelles vous aurez accès en créant un compte.

Notre équipe support, accessible via ce site, se tiendra à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.

Dans l'attente de votre engagement à nos côtés, soyez assuré, Monsieur, Madame de notre profond dévouement.

Veuillez recevoir, Monsieur, Madame nos respectueuses salutations.

Monsieur Jérôme Lionet
Directeur Général SG PAM

SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION

Siège Social : 21, avenue Camille Cavallier – BP 129 • 54705 • Pont-à-Mousson • France • Tél : +33(0) 3 83 80 67 89 • www.pamline.fr
Société par actions simplifiée au capital de 31 235 057,50€ • SIREN 815 145 347 • RCS NANCY