



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE5

**RECEPTION DES TRAVAUX
PROPOSITIONS DU MAITRE D'OEUVRE**

**VADALLE
AMENAGEMENT DU BOURG RD 15**

**RECEPTION PARTIELLE n° 1
HORS RESINE**

Le formulaire EXE5 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser ses propositions relatives à la réception des ouvrages, qu'il entend adresser au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE
Vadalle
16 560 Aussac Vadalle
05 45 20 61 60
mairie@aussac-vadalle.fr

B - Identification du titulaire du marché public

Lot 1
EUROVIA
236 rue des Mesniers
16710 Saint Yrieix sur Charente

C - Identification du maître d'œuvre

SARL BETG,
8 Grande Rue 16 140 Aigre
05 45 23 75 97
betg16@orange.fr
RCS Angoulême 522 348 564 00025
APE 7112B

D - Objet du marché public.

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Vadalle AMENAGEMENT DU BOURG RD 15

E - Propositions du maître d'œuvre relatives au procès-verbal des opérations préalables à la réception partielle des ouvrages.

Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception partielle des ouvrages, en date du 23 03 2023

Ouvrage concerné :

- la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :
- la réception partielle n° 1 de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

L'ensemble de l'aménagement hors mise en œuvre des résines qui nécessite un temps sec et chaud.

je soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. **de prononcer la réception partielle**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du 15 12 2022
Cette réception serait prononcée :
(Cocher la case correspondante.)
 - 1.1. sans réserve.
 - 1.2. sous réserve :
(Cocher la case correspondante.)
 - 1.2.1. de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ci-jointe.
 - 1.2.2. de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ci-jointe
 - 1.3. avec réserve :
(Cocher la case correspondante.)
 - 1.3.1. le titulaire doit remédier, avant le ...15 05 2023, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n°1... ci-jointe.
 - 1.3.1.1. Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à
(Indiquer le montant de la réfaction.) :
 - 1.3.2. les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le
 - 1.3.3. les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le

2. **de ne pas prononcer la réception**.

F - Signature du maître d'œuvre.

A : Aigre le 27 03 2023

Signature
(maître d'œuvre) 
BETG
Boulevard de l'Europe 16140 Aigre
Téléphone : 02 33 46 21 74 97

ANNEXE 1 des réserves

1. Barrière urbaine : pose à finir ou à reprendre sur 2 barrières
2. Reniveler 2 à 3 dalles alvéolées à côté de l'abri bus
3. Revoir la tenue du panneau 30 en haut du bourg : massif à vérifier
4. Prévoir l'ensemble des systèmes catadioptre fixés sur les potelets bois

Délai de réalisation : avant le 15 mai 2023