



GOUEDO OLIVIER

C.R. n°23

Architecte D.P.L.G.

Certification HQE niveau II -Expertise  
Diplôme Universitaire Expert Judiciaire

gouedo-archi@orange.fr

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême  
Tél : 05-45-25-44-48 - Fax : 05-45-39-92-41  
Siret : 418 092 599 000 53 - ONA : 43911 - ORA : 761

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE  
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE  
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL  
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

**COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°23 de la semaine 03**

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	17/01 14h30	01 =>	TP Services	<b>P</b>	<b>X</b>	17/01 14h30	10=>	Placarrepeint	<b>P</b>	<b>X</b>	17/01 14h30
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier		<b>X</b>		11=>	Stasiak	<b>P</b>	<b>X</b>	17/01 14h30
APM16		<b>X</b>		03 =>	Troisel		<b>X</b>		12=>	Stasiak	<b>P</b>	<b>X</b>	17/01 14h30
				04 =>	Troisel		<b>X</b>						
				05 =>	Troisel		<b>X</b>						
				06 =>	Berton		<b>X</b>						
				07 =>	Moreau		<b>X</b>						
				08 =>	Martaud	<b>E</b>	<b>X</b>						
				09 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	17/01 14h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPIERIES :	SEM.:S -25	Depuis le :
----------------	------------	-------------

Notes Générales :

**Prochaine réunion de chantier : vendredi 17/01/2014, à 14h30**

**AVANCEMENT :**

**MAITRE D'OUVRAGE:**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE**

**CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services :**

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**LOT 04 Entreprise Troisel :**

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

**LOT 06 Entreprise Berton alu : 95%**

**LOT 07 Entreprise B Moreau :**

**LOT 08 Entreprise Martaud : plâtrerie 80%**

**LOT 09 Entreprise Charrier :**

**LOT 10 Entreprise Placarrepeint :**

**LOT 10 Entreprise Stasiak : distribution : 100%**

**LOT 12 Entreprise Stasiak : Attentes : passées**

**INTERVENTIONS :**

**MAITRE D'OUVRAGE:**

- Les maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE**

**CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services :**

- **Ecole :**
- Semer le gazon sur le terrain du voisin et école
- **Atelier :**  
Le maître confirme la mise en œuvre d'un enrobé dans la partie garage  
L'assainissement doit permettre la manœuvre d'un tracteur+ remorque pour entrer dans l'auvent par le pignon  
Intervention VRD – assainissement : S-04  
Enrobé ; S-05

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

- **Ecole :**
- Couvre-joint de dilatation entre existant et extension : des 2 côtés.
- Poser rosace au niveau des Presto

- **Atelier :**

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

- **Ecole :**
- Nettoyer velux cuisine
- Poser la gouttière au niveau du WC du personnel
- **Atelier**
- Poser Gouttières et descentes EP Semaine 04 : IMPERATIVEMENT

**LOT 04 Entreprise Troisel :**

- Atelier : poser la porte métallique lundi 13-01-14

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

- **Ecole :**
- **Atelier**

**LOT 06 Entreprise Berton alu :**

- **Ecole :**

- Poser film sur porte du local enseignants
- Poser les cylindres définitifs

**Atelier :**

- **Poser couvre joint dans atelier**
- **Poser ventilation au niveau des baies vestiaires**

**LOT 07 Entreprise Moreau:**

**Atelier :**

- **Approvisionner les portes S-06**

**LOT 08 Entreprise Martaud :**

**Ecole :**

**Atelier :**

- **La porte métallique vestiaires Femmes sera posée lundi 13/01. Finir plâtrerie**
- **Faire les bandes 13/14-0-14**
- **Seuls les vestiaires Hommes seront faits**

**LOT 09 Entreprise Charrier :**

**Atelier :**

- **Les maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes : faire le nécessaire**
- **Faire la pose des carrelage et faïence : S/05-S/06**

**LOT 10 Entreprise Placarrepeint :**

**Ecole :**

**Rappel :** Finir les travaux école : peinture tuyaux radaiteur oubliés, coulures sur vitrages porte sanitaires du personnel, reprise peinture jaune dans la Salle du restaurant scolaire : angle moisie.

**Atelier :**

**Réceptionner les bandes le 16/01/14**

**Intervention S-07/S/08**

**LOT 10 Entreprise Stasiak :**

**Ecole :**

**Atelier :**

- **Seuls les vestiaires Hommes seront faits**
- **Les maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes : faire le nécessaire**
- **Alimentation eau froide uniquement : evier atelier.**
- **Finition S-06**

**LOT 12 Entreprise Stasiak :**

**Atelier :**

- **Seuls les vestiaires Hommes seront faits**
- **Finition S-06**