



GOUEDO OLIVIER

Architecte D.P.L.G.

Certification HQE niveau II -Expertise
Diplôme Universitaire Expert Judiciaire

gouedo-archi@orange.fr

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême
Tél : 05-45-25-44-48 - Fax : 05-45-39-92-41
Siret : 418 092 599 000 53 - ONA : 43911 - ORA : 761

C.R. n°25

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°25 de la semaine 04

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO
Mairie aussac vadalle	P	X	24/01 14h30	01 =>	TP Services	P	X	31/01 14h30	10=>	Placarrepeint	A	X	31/01 14h30
Socotec		X		02 =>	Charrier		X		11=>	Stasiak	E	X	31/01 14h30
APM16		X		03 =>	Troisel		X		12=>	Stasiak	E	X	31/01 14h30
				04 =>	Troisel		X						
				05 =>	Troisel		X						
				06 =>	Berton		X						
				07 =>	Moreau		X						
				08 =>	Martaud		X						
				09 =>	Charrier	P	X	31/01 14h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPIERIES :	SEM.:S -25	Depuis le :
----------------	------------	-------------

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : vendredi 31/01/2014, à 14h30

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel : Zinguerie : 95%

LOT 06 Entreprise Berton alu : 95%

LOT 07 Entreprise B Moreau :

LOT 08 Entreprise Martaud : plâtrerie 80%

LOT 09 Entreprise Charrier :

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Stasiak : distribution : 100%

LOT 12 Entreprise Stasiak : Attentes : passées

INTERVENTIONS :

MAITRE D'OUVRAGE:

- Le maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

- Ecole :
- Semer le gazon sur le terrain du voisin et école

- Atelier :

Le maître confirme la mise en œuvre d'un enrobé dans la partie garage

L'assainissement doit permettre la manœuvre d'un tracteur+ remorque pour entrer dans l'auvent par le pignon

Intervention VRD – assainissement : S-04 : SANS AUTRE DELAI, ces ouvrages doivent être terminés et mis en service cette semaine

Enrobé s annoncés pour S-07

LOT 02 Entreprise Charrier :

Ecole :

- Couvre-joint de dilatation entre existant et extension : des 2 côtés.
- Poser rosace au niveau des Presto

- Atelier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

Ecole :

- Nettoyer velux cuisine
- Poser la gouttière au niveau du WC du personnel

- Atelier

Poser Gouttières et descentes EP Semaine 04 : IMPERATIVEMENT

LOT 04 Entreprise Troisel :

-

LOT 05 Entreprise Troisel :

Ecole :

- Atelier

LOT 06 Entreprise Berton alu :

Ecole :

- Poser film sur porte du local enseignants
- Poser les cylindres définitifs

Atelier :

- **Poser couvre joint dans atelier**
- **Poser ventilation au niveau des baies vestiaires**

LOT 07 Entreprise Moreau:

Atelier :

- **Approvisionner les portes S-06**

LOT 08 Entreprise Martaud :

Ecole :

Atelier :

- **La porte métallique vestiaires Femmes sera posée lundi 13/01. Finir plâtrerie**
- **Faire les bandes 13/14-0-14**
- **Seuls les vestiaires Hommes seront faits**

LOT 09 Entreprise Charrier :

Atelier :

- **Le maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes : faire le nécessaire**
- **Faire la pose des carrelage et faïence : S/05-S/06**

LOT 10 Entreprise Placarrepeint :

Ecole :

Rappel : Finir les travaux école : peinture tuyaux radaiteur oubliés, coulures sur vitrages porte sanitaires du personnel, reprise peinture jaune dans la Salle du restaurant scolaire : angle moisi.

Atelier :

Réceptionner les bandes le 16/01/14

Intervention S-07/S/08

LOT 10 Entreprise Stasiak :

Ecole :

Atelier :

- Seuls les vestiaires Hommes seront faits
- **Les maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes : faire le nécessaire**
- Alimentation eau froide uniquement : evier atelier.
- Finition S-06

LOT 12 Entreprise Stasiak :

Atelier :

- **Seuls les vestiaires Hommes seront faits**
- Finition S-06 : lundi 27/01 faire pose de la cablette de terre et mise à la terre de la charpente