



GOUEDO OLIVIER

C.R. n°28

Architecte D.P.L.G.

Certification HQE niveau II -Expertise  
Diplôme Universitaire Expert Judiciaire

gouedo-archi@orange.fr

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême  
Tél : 05-45-25-44-48 - Fax : 05-45-39-92-41  
Siret : 418 092 599 000 53 - ONA : 43911 - ORA : 761

**RESTRUCTURATION DE L'ECOLE  
EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE  
& CONSTRUCTION D'UN ATELIER MUNICIPAL  
MAIRIE D'AUSSAC VADALLE**

**COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°28 de la semaine 07**

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO
Mairie aussac vadalle	<b>P</b>	<b>X</b>	21/02 08h30	01 =>	TP Services	<b>P</b>	<b>X</b>	21/02 08h30	10=>	Placarrepeint	<b>P</b>	<b>X</b>	21/02 08h30
Socotec		<b>X</b>		02 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	21/02 08h30	11=>	Stasiak	<b>P</b>	<b>X</b>	21/02 08h30
APM16	<b>P</b>	<b>X</b>		03 =>	Troisel		<b>X</b>	21/02 08h30	12=>	Stasiak	<b>P</b>	<b>X</b>	21/02 08h30
				04 =>	Troisel		<b>X</b>	21/02 08h30					
				05 =>	Troisel		<b>X</b>	21/02 08h30					
				06 =>	Berton		<b>X</b>	21/02 08h30					
				07 =>	Moreau	<b>P</b>	<b>X</b>	21/02 08h30					
				08 =>	Martaud		<b>X</b>	21/02 08h30					
				09 =>	Charrier	<b>P</b>	<b>X</b>	21/02 08h30					

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES :	SEM.:S -25	Depuis le :
---------------	------------	-------------

Notes Générales :

**Prochaine réunion de chantier : vendredi 21/02/2014, à 8h30**

**AVANCEMENT :**

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE

CSPS :

LOT 01 Entreprise TP Services :

LOT 02 Entreprise Charrier :

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise Troisel :

LOT 05 Entreprise Troisel : Zinguerie : 95%

LOT 06 Entreprise Berton alu : 100%

LOT 07 Entreprise B Moreau :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

**LOT 08 Entreprise Martaud : plâtrerie 100%-Bande faites**

**LOT 09 Entreprise Charrier : Carrelage : fini à 100%**

**LOT 10 Entreprise Placarrepeint :**

**LOT 10 Entreprise Stasiak : distribution : 100%**

**LOT 12 Entreprise Stasiak : Attentes : passées**

## **INTERVENTIONS :**

### **MAITRE D'OUVRAGE:**

- Le maître d'ouvrage demande la suppression et mise en attente sous carrelage des réseaux dans vestiaires femmes

### **ARCHITECTE :**

### **BUREAU DE CONTROLE**

- Contrôler installation électrique de l'atelier S-09

### **CSPS :**

**LOT 01 Entreprise TP Services :**

- Ecole :
- Rappel : Semer le gazon sur le terrain du voisin et école
- Atelier :  
Enrobés annoncés pour le 19/02/2014

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

- Ecole :
- Rappel : Couvre-joint de dilatation entre existant et extension : des 2 côtés.

- Atelier :

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

- Ecole :
- Rappel : Nettoyer velux cuisine
- Rappel : Poser la gouttière au niveau du WC du personnel

- Atelier
- Poser Gouttières et descentes EP Semaine 04 : IMPERATIVEMENT

**LOT 04 Entreprise Troisel :**

- 

**LOT 05 Entreprise Troisel :**

- Ecole :
  - Faire gouttière et descente EP wc personnel
  - Nettoyer velux
  - Finir la table Inox, bords restant coupant.
- Atelier

**LOT 06 Entreprise Berton alu :**

- Ecole :
- Rappel : Poser film sur porte du local enseignants à mi-hauteur
  - Rappel : Poser les cylindres définitifs
  - Faire joints silicone entre tableau et bavette des baies

Atelier :

- Poser ventilation au niveau des baies vestiaires
- Régler le jeu de la fenêtre coulissante dans vestiaires

**LOT 07 Entreprise Moreau:**

- Atelier :
- Approvisionner les portes S-06

**LOT 08 Entreprise Martaud :**

Ecole :

Atelier :

Voir pour la récupération des portes des Vestiaires Femmes qui ont été approvisionnées.

**LOT 09 Entreprise Charrier :**

- Ecole :
- Poser les rosaces Inox sur Presto

Atelier :

**LOT 10 Entreprise Placarrepeint :**

- Ecole :
- Rappel : Finir les travaux école : peinture tuyaux radiateur et tuyaux d'eau oubliés, coulures sur vitrages porte sanitaires du personnel, reprise peinture jaune dans la Salle du restaurant scolaire : angle moisi.

Atelier :

Intervention S-07/S/08 : en cours

**LOT 10 Entreprise Stasiak :**

Ecole :

Atelier :

- Suppression de l'urinoir
- Faire évent pour eaux Vannes

**LOT 12 Entreprise Stasiak :**

Ecole :

- Vérifier spot dans couloir sanitaires

Atelier :

- Finition S-06 : lundi 27/01 faire pose de la cablette de terre et mise à la terre de la charpente
- Faire passer bureau de contrôle

**RECEPTION DE CHANTIER POUR L'ECOLE + L'ATELIER  
LE 21/02/2014 A 8h30  
SUR SITE  
PRESENCE OBLIGATOIRE (venir avec tampon)**