



GOUEDO OLIVIER

C.R. n°9

Architecte D.P.L.G.

Certification HQE niveau II - Expertise  
Diplôme Universitaire Expert Judiciaire

gouedo-archi@orange.fr

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême  
Tél : 05-45-25-44-48 - Fax : 05-45-39-92-41  
Siret : 418 092 599 000 53 - ONA : 43911 - ORA : 761

## EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

### COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°9 de la semaine 02

| INTERVENANTS          | P/A/E    | DIF.     | Invit          | LOT   | ENTREPRISES          | P/A /E   | DIF.     | CO.            | LOT  | ENTREPRISES | P/A /E | DIF      | CO |
|-----------------------|----------|----------|----------------|-------|----------------------|----------|----------|----------------|------|-------------|--------|----------|----|
| Mairie aussac vadalle | <b>P</b> | <b>X</b> | 14/01<br>14h30 | 01 => | Garraud              |          | <b>X</b> | 14/01<br>14h30 | 10=> | Perot       |        | <b>X</b> |    |
| Socotec               |          | <b>X</b> |                | 02 => | Charrier             | <b>E</b> | <b>X</b> | 14/01<br>14h30 | 11=> | Blanchard   |        | <b>X</b> |    |
| APM16                 |          | <b>X</b> |                | 03 => | Troisel              | <b>P</b> | <b>X</b> | 14/01<br>14h30 |      |             |        |          |    |
|                       |          |          |                | 04 => | DME                  |          | <b>X</b> | 14/01<br>14h30 |      |             |        |          |    |
|                       |          |          |                | 05 => | Berton               | <b>P</b> | <b>X</b> | 14/01<br>14h30 |      |             |        |          |    |
|                       |          |          |                | 06 => | Nebout &<br>Valentin |          | <b>X</b> |                |      |             |        |          |    |
|                       |          |          |                | 07 => | Renauplatre          |          | <b>X</b> |                |      |             |        |          |    |
|                       |          |          |                | 08 => | Charrier             |          | <b>X</b> |                |      |             |        |          |    |
|                       |          |          |                | 09 => | Placarrepeint        |          | <b>X</b> |                |      |             |        |          |    |

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPIERIES : SEM.: Depuis le :

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : **mercredi 14 janvier 2015, à 14h30 sur site**

### AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

LOT 02 Entreprise Charrier : fondations : 100%

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

**LOT 08 Entreprise Charrier :**

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :**

**LOT 10 Entreprise Perot :**

**LOT 11 Entreprise Blanchard :**

**EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.**

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

**MAITRE D'OUVRAGE:**

**ARCHITECTE :**

**BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC**

**CSPS APMS 16:**

**LOT 01 Entreprise Garraud :**

S-03 : intervenir pour plate forme dallage lundi 12/01

**Tenir compte de l'aménagement de l'entrée : plan joint**

**LOT 02 Entreprise Charrier :**

Passerelle : chanfreiner les massifs

S-03 : faire réseaux sous dallage, et dallage

S-04 : faire élévations

**NOTA : nouvelle implantation de la partie Sanitaire**

**Passer gaines Elec et Eau comme indiqué sur plan joint**

**Tenir compte de l'aménagement de l'entrée : plan joint**

Poser panneau de chantier

**LOT 03 Entreprise Troisel :**

**NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien**

- Clef cylindres porte R+1 remise ce jour en mairie + poser écrous borgnes sur platines

**LOT 04 Entreprise DME :**

**LOT 05 Entreprise Berton alu :**

- Reprendre joint silicone porte R+1

Extension :

**LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:**

**LOT 07 Entreprise Renauplatre :**

**LOT 08 Entreprise Charrier :**

**LOT 09 Entreprise Placarrepeint :**

**LOT 10 Entreprise Perot :**

**LOT 11 Entreprise Blanchard :**

Prévoir la pose d'un bloc de secours au niveau de l'Issue de secours au Rr+1 après pose de l'escalier

Transmettre avis ERDF

Extension :

Passer câblette de terre avant coulage du dallage, voir avec lot 02