



GOUEDO OLIVIER

C.R. n°10

Architecte D.P.L.G.

Certification HQE niveau II - Expertise
Diplôme Universitaire Expert Judiciaire

gouedo-archi@orange.fr

143, rue de Montmoreau - 16000 Angoulême
Tél : 05-45-25-44-48 - Fax : 05-45-39-92-41
Siret : 418 092 599 000 53 - ONA : 43911 - CRA : 761

EXTENSION MAIRIE ET SALLE POLYVALENTE

MAIRIE D'AUSSAC VADALLE

COMPTE-RENDU DE CHANTIER n°10 de la semaine 03

INTERVENANTS	P/A/E	DIF.	Invit	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO.	LOT	ENTREPRISES	P/A /E	DIF.	CO
Mairie aussac vadalle	P	X	21/01 14h30	01 =>	Garraud	P	X		10=>	Perot	P	X	
Socotec		X		02 =>	Charrier	P	X	21/01 14h30	11=>	Blanchard		X	
APM16		X		03 =>	Troisel	A	X	21/01 14h30					
				04 =>	DME	P	X						
				05 =>	Berton	E	X	21/01 14h30					
				06 =>	Nebout & Valentin		X						
				07 =>	Renauplatre		X						
				08 =>	Charrier		X						
				09 =>	Placarrepeint		X						

Légende : "P" : présent - "A" : absent - "R" : retard - "E" : excusé - "DIF." : diffusion - "CO." : convoqué sem. suiv.

INTEMPERIES :	SEM.:	Depuis le :
---------------	-------	-------------

Notes Générales :

Prochaine réunion de chantier : mercredi 21 janvier 2015, à 14h30 sur site

AVANCEMENT :

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud : plate forme : faite - essai de plaque : fait

LOT 02 Entreprise Charrier : fondations : 100%

LOT 03 Entreprise Troisel :

LOT 04 Entreprise DME :

LOT 05 Entreprise Berton alu :

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

Les termes du présent document sont réputés approuvés s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation dans les huit jours suivant son envoi

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

LOT 11 Entreprise Blanchard :

EMETTEUR : Olivier GOUEDO - Architecte D.P.L.G.

143, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULEME

tél. 05 45 25-44-48 - fax. 05 45 39-92-41

port. 06 08 91 53 99 - e-mail : gouedo-archi@orange.fr

MAITRE D'OUVRAGE:

ARCHITECTE :

BUREAU DE CONTROLE SOCOTEC

CSPS APMS 16:

LOT 01 Entreprise Garraud :

Transmettre résultat d'essai de plaque

LOT 02 Entreprise Charrier :

Poser panneau de chantier

- **S-04** : Elévations pour une semaine
- **S-05/S-06** : réseaux sous dallage lundi 26/01 + isolant

Dallage pour 2 semaines

- **S-10** : Enduits

LOT 03 Entreprise Troisel :

NOTA : Passerelle il faudra modifier la barrière sous escalier pour qu'elle puisse s'ouvrir pour l'entretien

- Clef cylindres porte R+1 remise ce jour en mairie + poser écrous borgnes sur platines

Extension :

- **Inverser pente opposée des plans transmis**
- **S-07** : Intervention pose charpente

LOT 04 Entreprise DME :

- **S-08** : intervention pose étanchéité

LOT 05 Entreprise Berton alu :

- Reprendre joint silicone porte R+1
- **S-09 : pose des baies**

Extension : chiffrer gâche électrique sur la porte d'entrée

LOT 06 Entreprise Nebout & Valentin:

LOT 07 Entreprise Renauplatre :

- **S-11** : intervention pour doublage

LOT 08 Entreprise Charrier :

LOT 09 Entreprise Placarrepeint :

LOT 10 Entreprise Perot :

- Passer les PE le 26/01/2015

LOT 11 Entreprise Blanchard :

Prévoir la pose d'un bloc de secours au niveau de l'Issue de secours au R+1 après pose de l'escalier

Transmettre avis ERDF

Extension :

- 26/01 Passer câblette de terre avant coulage du dallage, voir avec lot 02