

Canevas du descriptif  
Sécurité

Pour les établissements recevant du public

1- classement :

\* nature de l'activité : Aménagement d'un restaurant scolaire pour l'école d'Aussac Vadalle  
Effectif maximum susceptible d'être admis simultanément  
Public : } < 100  
Personnel :

2- implantation :

\*voies permettant l'accès aux façades du bâtiment : 1

-Type de voie (largeur, résistance) : 3m, emobé  
-Distance entre la voie et la façade : 45m  
-Nombre de façades accessibles : 1  
-Isolement par rapport aux bâtiments ou locaux occupés par des tiers  
(nota : les logements de fonction sont également considérés comme des tiers)  
Distance : 12m  
Résistance coupe-feu : des murs : .....  
des planchers : .....  
de la toiture : .....  
-Dispositifs de franchissement (degré coupe-feu des portes) : .....

3- construction :

-Stabilité au feu :  
-des éléments porteurs : 1/2 h  
-des planchers : 1/2 h

-Comportement au feu des façades :  
-éléments porteurs : 1/2 h  
-baies accessibles : oui

-Distribution intérieure

- cloisonnement : comportement au feu  
-des parois : stable au feu 1/4h  
-des portes : 1/2 h  
-secteur, compartiment : .....
- recouvrement des combles : .....
- liste des locaux à risque moyen (murs cf. 1 heure, porte cf. ½ heure ferme porte)  
.....  
Tout l'espace cuisine
- liste des locaux à risque important (murs cf. 2 heures, porte cf. 1 heure ferme porte)  
.....
- degré coupe feu  
-des conduits et gains : .....  
-conduits divers (monte plats, descente de linge) : ...

-Dégagements : nombre d'issues : 2  
-largeur : 0,90 et 1,28  
-sens d'ouverture : extérieur

-Escaliers : comportement au feu  
-des parois : .....  
-des portes : .....  
-ferme -porte : .....  
-déserfumage manoeuvrable du niveau d'accès : .....

**4- aménagements intérieurs :**

Nature et réaction au feu Classement MO à M4	dans les locaux	dans les dégagements	dans les escaliers
Des revêtements de sols	M4	M4	
Des revêtements de murs	M2	M2	
Des revêtements de plafonds	M1	M1	

- des éléments de décoration : M2
- du gros mobilier : M3
- des cloisons extensibles :
- des planchers légers en superstructure : M4

**5-desenfumage :**

- naturel ou mécanique : .....
- locaux désenfumés : .....
- surface utile d'exutoire : .....

**6-chauffage :**

- source énergétique utilisée : Gaz
- puissance des installations : .....
- isolation coupe-feu de la chaufferie
  - murs : .....
  - planchers : .....
  - portes : .....
- isolation du stockage du combustible : .....
- traitement d'air : réaction au feu des conduits
  - clapets coupe-feu au droit des murs : .....
- appareils indépendants
  - type : .....
  - Puissance : .....
- gaine dite « pompier » : .....

**7-installation de gaz :**

- capacité : .....
- distances par rapport aux bâtiments : Dans la cave
  - aux tiers : .....
- écran de protection : .....
- organes de coupure : .....
- ventilation des locaux contenant des appareils : .....

**8 installations électriques**

- recouplement des gaines : .....
- nature des canalisations, des installations de sécurité : .....
- locaux de service électrique : -puissance : .....
- nature des parois : .....

-moyen secours : .....  
-conformité aux normes, nature du contrôle : Bureau de contrôle agréé

**9-eclairage :**

-éclairage de sécurité type : ..... blocks autonomes  
-éclairage de balisage type d'ambiance : .....  
-modalité d'alimentation de l'éclairage de sécurité : .....  
-éclairage de remplacement : .....

**10-ascenseurs et monte charge :**

-parois des gaines : .....  
-portes : .....  
(Machinerie = local à risques)

**11-cuisine :**

-puissance totale des appareils : .....  
-résistance coupe feu des parois : .....  
-résistance pare-flamme de la porte : .....  
-dispositif d'extraction : .....  
-nature des conduits : .....

**12-moyen de secours :**

-Moyen d'extinction  
\*poteaux d'incendie : nombre : 1  
distance par voies praticables : .....  
\*réserve incendie : quantité d'eau : .....  
distance par voie praticables : .....  
accès des engins de secours : .....  
\*extincteurs : nombre : 2  
nature : eau  
vérification : .....  
\*autre moyen (ria, colonne sèche,sprinkler....).  
\*interdiction de fumer : ..... oui  
\*affichage des plan de consignes : ..... oui  
\*système d'alarme,type : ..... type 4  
\*système d'alarme de secours : ..... Le téléphone urbain  
\*ssi( dossier spécifique.) : .....

