

SDEG 16
308, rue de Bassou
16100 ANGOULEME Cedex
Téléphone : 05 45 67 10 00
Fax : 05 45 67 11 24
E-mail : sdeg16@orange.fr
Site internet : www.sdeg16.fr

Vers Folio 2

P Poste de transformation PAC 3 UF "Fraiche Bise" équipé de :
1 transformateur 250 kVA - 20 kV
1 tableau TIPI 8-1200
1 commande EP AWJ avec horloge astronomique type AS3 HONEYWELL
1 disjoncteur diff. 300mA-25A
1 départ HTA 3x95° alu
2 départs BT 3x150+70° alu
4 départs EP 5G10² RO2V
Pose :
1 départ BT 3x240²+95° alu
1 départ EP 5G10² RO2V

Parcelle 1022
Section E

Foyers lumineux :

- . L1 - avec coupe-flux arrière - distribution optique R61
- . L2 - sans coupe-flux arrière - distribution optique avant R61 / arrière P66
- . L3 - avec coupe-flux arrière - distribution optique avant R61 / avant S71
- . L4 - avec coupe-flux arrière - distribution optique P66
- . L5 - avec coupe-flux arrière - distribution optique P66
- . L6 - avec coupe-flux arrière - distribution optique P66
- . L7 - avec coupe-flux arrière - distribution optique P66
- . L8 - avec coupe-flux arrière - distribution optique P66
- . L9 - avec coupe-flux arrière - distribution optique P66

Accès résidence seniors
à créer

Salle polyvalente existante

Parcelle 1021
Section E

BATIMENT E

Appartement 8
Phase n°2Appartement 6
Phase n°2Appartement 5
Phase n°2

BATIMENT D

Appartement 7
Phase n°21 EP 5G10 RO2V
dans 1 TPC Ø75

2045 L: 3m

1 regard 40x40 à poser
avec couvercle ciment

Salle commune

Phase n°1

BATIMENT A

Toutes les tranchées seront remises par le pétitionnaire

1 EP 5G10 RO2V
dans 1 TPC Ø75

1 Brt 4x35 alu

2045 L: 3m

1 regard 40x40 à poser
avec couvercle ciment

L1

La Malt N de S2 sera faite en direction de 2A
pour respecter les 2m de la Malt de L1

S2

regard 40x40 à poser
avec couvercle ciment

L2

1 regard 40x40 à poser
avec couvercle ciment

L3

1 regard 40x40 à poser
avec couvercle ciment

L4

1 regard 40x40 à poser
avec couvercle ciment

L5

1 regard 40x40 à poser
avec couvercle ciment

L6

1 regard 40x40 à poser
avec couvercle ciment

L7

1 regard 40x40 à poser
avec couvercle ciment

L8

1 regard 40x40 à poser
avec couvercle ciment

L9

1 regard 40x40 à poser
avec couvercle ciment

BATIMENT C

GAINE TECHNIQUE
LOGEMENT APT 2

BATIMENT C

LIAISON B POUR APT 2 A REALISER PAR ENEDIS - LONGUEUR 6 METRES DANS TPC Ø 75 EXISTANT NOYE DANS LA DALLE - RACCORDEMENT DANS COFFRET CIBE 3 A EXISTANT

1 EP 5G10 RO2V
dans 1 TPC Ø751 EP 5G10 RO2V
dans 1 TPC Ø75Ind 1 Commune AUSSAC-VADALLE
2023-AE-227-AE