

SDEG 16
308, rue de Basseau
16100 ANGOULEME Cedex
Téléphone : 05 45 67 33 29
Télécopie : 05 45 67 33 29
E-mail : sdeg16@wanadoo.fr
Site internet : www.sdeg16.fr

Vers Folio 2

P Poste de transformation PAC 3 UF "Fraiche Bise" équipé de :
1 transformateur 250 kVA - 20 kV
1 tableau TIPI 8-1200
1 commande EP AWJ avec horloge astronomique type AS3 HONEYWELL
1 disjoncteur diff. 300mA-25A
1 départ HTA 3x95² alu
2 départs BT 3x150²+70² alu
4 départs EP 5G10² RO2V
Pose :
1 départ BT 3x240²+95² alu
1 départ EP 5G10² RO2V

Parcelle 1022
Section E

Foyers lumineux :

- . L1 - avec coupe-flux arrière - distribution optique R61
- . L2 - sans coupe-flux arrière - distribution optique avant R61 / arrière P66
- . L3 - avec coupe-flux arrière - distribution optique avant R61 / avant S71
- . L4 - avec coupe-flux arrière - distribution optique P66
- . L5 - avec coupe-flux arrière - distribution optique P66
- . L6 - avec coupe-flux arrière - distribution optique P66
- . L7 - avec coupe-flux arrière - distribution optique P66
- . L8 - avec coupe-flux arrière - distribution optique P66
- . L9 - avec coupe-flux arrière - distribution optique P66

Accès résidence seniors
à créer

LIAISON B POUR APT 4 A REALISER PAR ENEDIS - LONGUEUR 6 METRES DANS TPC Ø 75 EXISTANT NOYE DANS LA DALLE - RACCORDEMENT DANS COFFRET CIBE 2 A EXISTANT

Salle po

Parcelle 1021
Section E**BATIMENT E**Appartement 8
Phase n°2Appartement 6
Phase n°2Appartement 5
Phase n°2**BATIMENT D**Appartement 7
Phase n°2Salle commune
Phase n°1

Toutes les tranchées seront remises par le pétitionnaire

BATIMENT A**BATIMENT C****BATIMENT C**Ind 1 Commune AUSSAC-VADALLE
2023-AE-227-AE

07/12