

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

AFFICHAGE OBLIGATOIRE EN MAIRIE (décret 94-841 du 26 sept. 1994)

Service émetteur : Direction de la santé publique
 Courriel : ARS-PCH-16>Emailing@ars.sante.fr
 Téléphone : 05 45 97 46 00
 Télécopie : 05 45 97 46 37

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE AUSSAC VADALLE
MAIRIE
16560 AUSSAC VADALLE

ANGOULEME, le 5 Août 2014

Prélèvement : **00071278**

Date de prélèvement :	31/07/2014	Heure :	11h45	Préleveur :	DAVID POTIER
Unité de gestion :	SIAEP PUYREAUX (0079)				
Installation :	UDI - PUYREAUX (000326)				
Commune :	AUSSAC-VADALLE				
Point de surveillance :	COMMUNE (0000000402)				
Type d'eau :	EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE				
Motif de prélèvement :	DEMANDE D'UN TIERS				
Analyse réalisée par :	LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE LA CHARENTE LDA16, ANGOULEME				
N° analyse laboratoire :	14072801026601				
Type de l'analyse :	DIST - ANALYSE DE DISTRIBUTION				
Date de l'analyse :	05/08/2014				

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

Mesures de terrain

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	18 °C				25
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,45 mg/LCl2				
Chlore total	0,5 mg/LCl2				

Analyses de laboratoire

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,7 unitépH			6,5	9
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Coloration	<5 mg/L Pt				15
Turbidité néphéломétrique NFU	0,25 NFU				2
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/100mL				0
Escherichia coli /100ml -MF	<1 n/100mL				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL		0		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/100mL		0		

Conclusion sanitaire :

Prélèvement effectué: réservoir d'Aussac Vadalle.

Les paramètres analysés sont conformes aux limites de qualité en vigueur.

Analyse hors contrôle sanitaire.



Paul LECHUGA
 Directeur de la Santé Publique
 ARS Poitou-Charentes