



## SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE

PROCES VERBAL DE RECEPTION D'UN POINT D'EAUDOMAINE :

(Rayer la mention inutile)

PUBLIC — PRIVE

Dénomination de l'opération :  Création  Vérification

Adresse : Rue des Pins

Commune : VADALLE

Gestionnaire du réseau : ..... Tel : .....

Certificat de conformité de l'installation :  OUI  NON

N° SDIS	Type	Diamètre	Adresse	Volume	Pression Statique	Débit Sous 1 bar	Observation	Utilisable
			Citerne Sapeur Rue des Pins Vadalle	120m <sup>3</sup>				OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON

Observations :

La clôture et le portillon sur le devant de la citerne double, n'ont pas été réalisés.  
La pendante de signalisation n'est pas en place.

Etaient présents :

Nb : \*Domaine public / \*\* Domaine privé

CIS / Cie : .....

Mairie\* : ....., Absent .....

Gestionnaire du réseau/Installateur : .....

Propriétaire\*\* /Responsable d'établissement\*\* : .....

Autres : .....

Fait à : Mansle Le : 29.04.2020

Heure : 11H00

Grade et Nom : Capitaine Didier Baulieu

Signature :